



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ: « Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης
Τ.Κ Ανταρτικού»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm , Φ 90 mm και Φ110 mm στο δίκτυο ύδρευσης του Τ.Κ Ανταρτικού. Πρόκειται για την δημιουργία νέου δικτύου ύδρευσης προς αντικατάσταση του παλαιού που είναι από σωλήνες αμιάντου.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
2. Τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλαινίου PE , ονομαστικής διαμέτρου D= 63mm , D= 90mm, D= 110mm πίεσης 10 atm.
3. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
4. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα Προεδρικά διατάγματα και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων στο έργο όσο και των διερχόμενων από αυτό.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το **πρόγραμμα Κ.Α.Π. 2019** και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των **73.000,00€ με το Φ.Π.Α.**

Φλώρινα 10/ 6 / 2019

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής

Ο Συντάξας

Σολάκης Παντελής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βασίλης Μήσιας
Πολιτικός Μηχ/κός

Φώτης Μάρκου
Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε